

BIURO RADY / P. UJANIN
5.06.24

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o.




ul. Ogrodowa 4, 33-330 Grybów,
tel. +48 18 445 04 48

www.mpgk.grybow.ns48.pl email: mpgk@mpgkgrybow.pl
NIP 734 3432228 REGON 121210821 KRS 00003650005 BDO 000013637

Adres korespondencyjny: ul. Ogrodowa 4, 33-330 Grybów; tel. + 48 18 445 04 48

MPGK.DWK.1234.2023

Grybów, 04.06.2024 r.



Sz. P.
Jacek Migacz
Wójt Gminy Grybów
ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybów

W nawiązaniu do przesłanej interpelacji złożonej podczas II Sesji Rady Gminy Grybów w dniu 27 maja 2024 przez Pana Piotra Wojtasa Radnego Rady Gminy Grybów uprzejmie informuję, że „uciążliwy zapach” wspomniany w przedmiotowej interpelacji wydobywający się z oczyszczalni ścieków „Równie” w Białej Niżnej, na który skarżą się mieszkańcy pobliskich domów, mógł być spowodowany kilkoma czynnikami.

Naturalną cechą technologii jaka występuje na obiektach takich jak oczyszczalnia ścieków komunalnych, jest wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów, a ich intensywność wynikająca z parowania, może się zmieniać na skutek występowania wysokich temperatur powietrza jakie miały miejsce w miesiącu maju, zmian ciśnienia atmosferycznego oraz zmian siły i kierunku wiatru.

Przyczyną, która według opinii Spółki mogła znacząco wpłynąć na sytuację opisaną w interpelacji Radnego Gminy Grybów Pana Piotra Wojtasa, była zwiększona ilość przyjmowanych nieczystości ciekłych dowożonych z przydomowych szamb. W związku prowadzonymi kontrolami opróżniania zbiorników bezodpływowych prowadzonymi przez lokalne Samorządy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o. o. wpłynęła bardzo duża ilość wniosków o zawarcie umowy oraz wywóz nieczystości ciekłych, w tym głównie z terenu Gminy Grybów. Spółka, chcąc pomóc mieszkańcom Państwa Gminy, zawarła stosowne umowy i prowadziła wywóz wspomnianych wyżej nieczystości, mimo ponoszenia wysokich kosztów transportu oraz zwiększonych nakładów na proces oczyszczania.

Pragniemy poinformować, że obiekt jakim jest oczyszczalnia ścieków „Równie” w Białej Niżnej pracuje prawidłowo. W ostatnich miesiącach nie doszło do awarii, która mogłaby wpłynąć na proces technologiczny oraz nie są prowadzone prace inne niż typowo eksploatacyjne. Urządzenia pomiarowe oraz system sterowania procesem technologicznym pracują normalnie,

a jakość oczyszczonych ścieków jest zgodna z normami, co poświadczone jest stosownymi badaniami. Wyczuwalny zapach na terenie oczyszczalni ścieków oraz w jej sąsiedztwie, związany jest z oczywistą funkcją obiektu jakim jest oczyszczalnia ścieków.

Z uwagi jednak na dobro mieszkańców Gminy Grybów, a w szczególności mieszkańców Białej Nizy sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie robi wszystko, by zminimalizować wydobywanie się nieprzyjemnych zapachów poza teren obiektu. Pierwszym działaniem, które w opinii Spółki może w sposób najszybszy wpłynąć na zaistniałą sytuację, będzie ograniczenie do minimum ilości dowożonych ścieków płynnych (szamb) ograniczając w ten sposób ilość ładunku zanieczyszczeń, które uległy procesom rozkładu i fermentacji wydzielając przy tym gazy takie jak metan, siarkowodór i amoniak, czyli gazy o nieprzyjemnym zapachu. W związku z powyższym Spółka zmuszona jest ograniczyć odbiór wspomnianych zanieczyszczeń wyłącznie do Mieszkańców Miasta, co będzie skutkowało wypowiedzeniem umów na wywóz nieczystości płynnych zawartych z mieszkańcami Gminy Grybów.

Pragniemy zapewnić, że jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie dochowujemy wszelkiej staranności, aby procesy przebiegające na oczyszczalni ścieków „Równie” przebiegały prawidłowo i w sposób jak najmniej uciążliwy dla pobliskich mieszkańców, jednak nie mamy wpływu na niekorzystne warunki pogodowe.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.



Do wiadomości:

Burmistrz Miasta Grybów
ul. Rynek 12
33-330 Grybów

Wiceprezes Zarządu

Marek Obrzut

Prezes Zarządu


Maciej Nowak